

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.AЮ64.B.00286/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010536

«PONGS Technical Textiles GmbH». Место нахождения и место осуществления деятельности: Bahnhofstrasse 21, 07919 Pausa-Muhltroff, Германия. Телефон: +49 36645-350-0. Адрес электронной почты: info@pongs.de.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«PONGS Technical Textiles GmbH». Место нахождения и место осуществления деятельности: Bahnhofstrasse 21, 07919 Pausa-Muhltroff, Германия. Телефон: +49 36645-350-0. Адрес электронной почты: info@pongs.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Полотно из 100% полиэстеровой ткани, пропитанное полиуретаном и антипиреном, для потолочных и стеновых систем торговой марки D-PREMIUM (толщина от 0,35 мм до 0,39 мм, поверхностная плотность от 245 г/кв.м до 260 г/кв.м), изготовленное по EN14716:2004.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.60.11.000

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 590320

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (умеренноопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М0698 от 15.10.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AД12 от 21.08.2015. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8756-8757/АО от 27.08.2019, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10AЮ 64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.10.2019 по 16.10.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия